

Số: 345/KL - QLTTTV

Trà Vinh, ngày 08 tháng 8 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra việc chấp hành quy định
của pháp luật về kinh doanh khí

Thực hiện Quyết định thanh tra số 37/QĐ-QLTTTV ngày 06/5/2024 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh khí, từ ngày 20/5/2024 đến ngày 04/7/2024, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 37/QĐ-QLTTTV ngày 06/5/2024 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh, đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông, địa chỉ: 164 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Xét báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh khí số 06/BC-ĐTT ngày 20/7/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

- Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông, có địa chỉ số 164 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Lĩnh vực hoạt động thương nhân kinh doanh mua bán khí LPG (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100179682, đăng ký lần đầu ngày 25/12/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/3/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 01-GCNĐDK-SCT, do Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh cấp ngày 18/11/2021, có giá trị đến hết ngày 18/11/2031).

- Công ty có trạm chiết nạp gas, mã số địa điểm kinh doanh số 00002, do phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp ngày 07/7/2015.

- Công ty có 02 Cửa hàng trực thuộc hoạt động bán lẻ LPG chai tại địa chỉ Khóm 4, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và số 164 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: ông Thái Hoàng Đông, chức vụ: Giám đốc, Căn cước công dân số 084060007569, ngày cấp 04/02/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. (Ủy quyền cho bà Thái Thị

Ngọc Bích, chức vụ: Phó Giám đốc, Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông, theo Quyết định ủy quyền số 02/QĐUQ ngày 01/7/2023 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông).

- Công ty có 65 người, trong đó:
- + Bộ phận quản lý: 01 người;
- + Bộ phận vận tải: 14 người;
- + Nhân viên làm việc tại trạm chiết nạp và bộ phận bán lẻ tại các cửa hàng bán lẻ gas thuộc sở hữu: 50 người.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Việc đảm bảo điều kiện kinh doanh mua bán khí.

*** Về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí.**

- Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100179682, đăng ký lần đầu ngày 25/12/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/3/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp.

+ Địa chỉ trụ sở chính số 164 đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 7, Phường 9, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

+ Vốn điều lệ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

+ Người đại diện theo pháp luật: ông Thái Hoàng Đông, chức vụ: Giám đốc, Căn cước công dân số 084060007569, ngày cấp 04/02/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Công ty có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 01-GCNĐDK-SCT, do Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh cấp ngày 18/11/2021, có giá trị đến hết ngày 18/11/2031).

- Công ty có 04 bồn chứa khí với dung tích thiết kế gồm: 02 bồn chứa khí dung tích 113 m³/bồn; 01 bồn chứa khí dung tích 32,25 m³ và 01 bồn chứa khí dung tích 22 m³; 02 xi téc chứa khí lắp đặt trên xe chuyên dùng (loại 48 m³/xi téc và 53m³/xi téc)

- Số lượng chai LPG khoảng 400.000 chai.

- Công ty được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Trà Vinh cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với Trạm chiết nạp gas và 02 cửa hàng bán lẻ LPG thuộc Công ty.

- Giấy Chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 34/TD-PCCC ngày 21/11/ 2006 (đối với Trạm chiết nạp).

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy số 159/ĐK-PCCC ngày 21/12/2006 của Phòng CS PCCC. (đối với Trạm chiết nạp).

- Giấy Chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 140/TD-PCCC ngày 24/9/2018. (Đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai Trà Cú).

- Giấy Chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 120/TD-PCCC ngày 22/12/2017. (Đối với cửa hàng bán lẻ LPG TP. Trà Vinh).

*** Về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai.**

Công ty có 02 Cửa hàng trực thuộc hoạt động bán lẻ LPG chai tại địa chỉ Khóm 4, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và số 164 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Có 01 Trạm nạp LPG vào chai, địa chỉ ấp Bót Chéch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2100179682 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày 25/12/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/5/2017.

- Giấy Chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ LPG chai số 23/GCNĐĐK-UBND ngày 10/02/2020 do UBND Thành phố Trà Vinh cấp, giá trị hiệu lực đến 09/02/2030.

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00001, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày 07/7/2015.

- Giấy Chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ LPG chai số 03/GCNĐĐK-UBND ngày 13/11/2018 do UBND huyện Trà Cú cấp, giá trị hiệu lực đến 13/11/2028.

- Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 03/GCN ngày 13/01/2020 do Công an huyện Trà Cú cấp.

- Giấy Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 120/TD-PCCC ngày 22/12/2017 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Trà Vinh cấp (*quy mô tồn chứa 80 bình LPG, loại 12kg LPG chai*).

- Văn bản kiểm tra nghiệm thu PCCC công trình Cửa hàng kinh doanh gas Hoàng Đông (*80 bình, loại 12kg*) số 45/NT-PC07 ngày 20/01/2019 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Trà Vinh cấp.

- Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 314/GCN ngày 28/6/2022 do Công an Thành phố Trà Vinh cấp.

- Cửa hàng bán lẻ LPG chai tại Trà Cú có Giấy Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 140/TD-PCCC ngày 24/9/2018 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Trà Vinh cấp (*quy mô tồn chứa 960 kg LPG chai*).

*** Về điều kiện đối với Trạm nạp LPG vào chai.**

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00002 cấp ngày 07/7/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT Trà Vinh cấp hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai số 01/GCNĐĐK-SCT do Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh cấp ngày 16/11/2020 có giá trị đến hết ngày 16/11/2030.

- Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình số 45/GPSC ngày 09/11/2020 do Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh cấp.

- Giấy Chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 34/TD-PCCC ngày 21/11/2006 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Trà Vinh cấp.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy số 159/ĐK-PCCC ngày 21/12/2006 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Trà Vinh cấp.

*** Về điều kiện chai LPG, LPG chai lưu thông trên thị trường**

- Công ty có hồ sơ kỹ thuật an toàn lao động, chứng nhận hợp quy đối với chai LPG trước khi lưu thông trên thị trường, hồ sơ quy định về an toàn kỹ thuật tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và hồ sơ kiểm định chai LPG định kỳ.

- Công ty có hồ sơ kỹ thuật an toàn lao động, chứng nhận hợp quy đối với chai LPG trước khi lưu thông trên thị trường, hồ sơ quy định về an toàn kỹ thuật tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và hồ sơ kiểm định chai LPG định kỳ. LPG chai được niêm đúng quy cách.

- Công ty cung cấp hồ sơ tiêu chuẩn cơ sở TCCS:01/2022/HD-GAS, TCCS:01/2023/HD-GAS, TCCS:02/2023/HD-GAS.

2.2. Về quyền và nghĩa vụ của thương nhân.

*** Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí.**

Công ty có hợp đồng mua, bán LPG và LPG chai như sau:

**** Hợp đồng mua:**

- Hợp đồng số 04/TN giữa Công ty TNHH Gas Thu Ngọc với Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông, hợp đồng ký ngày 01/11/2020, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 01/11/2025.

+ Địa chỉ: 101A đường 14 tháng 9, Phường 5, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

+ Đại diện: ông Nguyễn Thanh Liêm, chức vụ: Giám đốc.

+ Công ty TNHH Gas Thu Ngọc có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 01/GCNĐĐK-SCT do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 13/11/2020, có giá trị đến hết ngày 06/5/2029.

- Hợp đồng số 278/2023/PVGASSTRADING-HOANGDONG/B4 giữa Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam – Công ty Cổ phần – Công ty kinh doanh sản phẩm khí với Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông, hợp đồng ký ngày 29/11/2023, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024.

+ Địa chỉ: Lầu 11, PVGAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

+ Đại diện: ông Trịnh Minh Hoài, chức vụ: Phó Giám đốc (Ủy quyền số 35/UQ-KDK ngày 06/4/2023).

+ Tổng công ty khí Việt Nam – Công ty Cổ phần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG số 37/GCNĐĐK-BCT ngày 09/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp có giá trị đến hết ngày 09/5/2032.

- Hợp đồng số 65/2023/PLHĐ giữa Công ty TNHH MTV TM Trần Huỳnh Quang với Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông, hợp đồng ký ngày 02/01/2023, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 13/3/2027.

+ Địa chỉ: 202^A Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

+ Đại diện: bà Huỳnh Thị Mai Anh, chức vụ: Giám đốc.

+ Công ty TNHH MTV TM Trần Huỳnh Quang được hoạt động kinh doanh mua bán LPG đến hết ngày 13/3/2027 theo Công văn số 635/SCT-QLTM ngày 05/5/2022 của Sở Công Thương tỉnh An Giang về việc hoạt động thương nhân kinh doanh mua bán LPG của Công ty TNHH MTV thương mại Trần Huỳnh Quang.

**** Hợp đồng bán**

Công ty có ký hợp đồng bán LPG chai cho 374 đại lý/cửa hàng bán lẻ trên địa bàn các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang (Có Phụ lục kèm theo).

- Công ty có Quyết định về việc giá bán lẻ khí hóa lỏng LPG và bảng thông báo giá từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/05/2024 (Kèm theo các Quyết định và bảng thông báo giá).

- Công ty khai báo không có thực hiện dịch vụ và cung ứng các dịch vụ cho thuê: kho chứa, cảng xuất, nhập, giao nhận, phương tiện vận chuyển LPG.

- Đến thời điểm thanh tra, Công ty có thực hiện ký kết hợp đồng bán LPG chai với 374 đại lý/cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang.

- Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong hệ thống kinh doanh LPG của mình, xem xét việc cắt hợp đồng đối với cửa hàng/đại lý bán lẻ LPG khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ LPG hết hiệu lực hoặc vi phạm hợp đồng. Đồng thời, thông báo cho chủ sở hữu các chai LPG đến và trao đổi sản phẩm đối với các chai LPG của thương nhân kinh doanh LPG khác không có trong hợp đồng mà trong quá trình kinh doanh hệ thống phân phối thu hồi để thay thế sản phẩm của mình.

- Công ty có mở sổ theo dõi để quản lý số lượng chai LPG (hồ sơ và lý lịch chai LPG) thuộc sở hữu của Công ty.

- Tại thời điểm thanh tra Công ty có tổ chức hệ thống phân phối do thương nhân quản lý, bán trực tiếp cho khách hàng sử dụng và niêm yết công khai giá bán lẻ.

Công ty có hồ sơ kiểm định bồn chứa LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG, các chai chứa LPG, như sau:

- Hồ sơ kiểm định bồn chứa khí Trạm chiết nạp gas Hoàng Đông có 04 bồn chứa khí với dung tích thiết kế gồm: 02 bồn loại dung tích 113 m³/bồn; 01 bồn loại dung tích 32,25 m³ và 01 bồn loại dung tích 22 m³.

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 49173.2021/KĐ2 ngày 04/11/2021 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với bồn chứa LPG, mã hiệu LPG STORAGE TANK, số chế tạo F16-051, năm chế tạo 6-2016, dung tích 113 m³, có hiệu lực đến ngày 03/11/2023; Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 27283.2024/KĐ2 ngày 11/6/2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với bồn chứa LPG, mã hiệu LPG STORAGE TANK, số chế tạo F16-051, năm chế tạo 6-2016, dung tích 113 m³, có hiệu lực đến ngày 07/6/2026.

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 49177.2021/KĐ2 ngày 04/11/2021 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với 01 bồn chứa LPG, mã hiệu LPG STORAGE TANK, số chế tạo F16-052, năm chế tạo 6-2016, dung tích 113 m³, có hiệu lực đến ngày 03/11/2023; Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 27281.2024/KĐ2 ngày 11/6/2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với 01 bồn chứa LPG, mã hiệu LPG STORAGE

TANK, số chế tạo F16-052, năm chế tạo 06-2016, dung tích 113 m³, có hiệu lực đến ngày 07/6/2026.

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 23233.2020/KĐ2 ngày 07/5/2020 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với bồn chứa LPG, mã hiệu Φ2000 x L10180, số chế tạo DYC-L-89-033, năm chế tạo 1989, dung tích 32,25 m³, có hiệu lực đến ngày 03/5/2022; Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 27289.2024/KĐ2 ngày 11/6/2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với bồn chứa LPG, mã hiệu Φ2000 x L10180, số chế tạo DYC-L-89-033, năm chế tạo 1989, dung tích 32,25 m³, có hiệu lực đến ngày 07/6/2026.

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 23227.2020/KĐ2 ngày 07/5/2020 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với bồn chứa LPG, mã hiệu AGUPT 22-17.6, số chế tạo AG UPT - 061211 - 09, năm chế tạo 2006, dung tích 22 m³, có hiệu lực đến ngày 03/5/2022; Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 27297.2024/KĐ2 ngày 11/6/2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với bồn chứa LPG, mã hiệu AGUPT 22-17.6, số chế tạo AG UPT - 061211 - 09, năm chế tạo 2006, dung tích 22 m³, có hiệu lực đến ngày 07/6/2026.

- *Hồ sơ kiểm định xi téc chứa LPG (Công ty có 02 xi téc chứa LPG lắp đặt trên xe chuyên dùng loại 48 m³/xi téc và loại 52m³/xi téc).*

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 18797.2023/KĐ2, ngày 20/4/2023 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với 01 xi téc chứa khí dung tích 48m³ đặt trên xe bồn chuyên dụng, biển kiểm soát 84R-000.13; số chế tạo QD15 - 026 - Hạn kiểm định đến 19/4/2025.

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 49381.2023/KĐ2, ngày 17/10/2023 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với 01 xi téc chứa LPG, mã hiệu KT9415GYQ, số chế tạo R7174, năm chế tạo 2019, dung tích 52 m³, đặt trên xe bồn chuyên dụng, biển kiểm soát 84R-000.14. Tem kiểm định số H21373. Giấy chứng nhận kiểm định có hiệu lực đến ngày 16/10/2025.

- *Hồ sơ kiểm định Trạm nạp LPG.*

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 01328.2020/KĐ2 ngày 08/01/2020 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với Trạm nạp LPG, mã hiệu Trạm chiết nạp LPG, năm chế tạo 2006, số miệng nạp: 05 miệng nạp, dung lượng tồn chứa 125 tấn, số dàn nạp: 01, công dụng nạp LPG vào chai chứa LPG, địa điểm lắp đặt số 164 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (không đúng địa điểm lắp đặt tại Trạm nạp LPG). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 10/01/2022.

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 27274.2024/KĐ2 ngày 11/6/2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với Trạm nạp LPG, mã hiệu Trạm chiết nạp LPG, năm chế tạo 2006, số miệng nạp: 05 miệng nạp, dung lượng tồn chứa 125 tấn, số dàn nạp: 01, công dụng nạp LPG vào chai chứa LPG, địa điểm lắp đặt áp Bót Chéché, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tem kiểm định số H32799. Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 07/6/2026.

- *Hồ sơ kiểm định Hệ thống đường ống dẫn khí đốt sử dụng trong công nghiệp.*

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 01317.2020/KĐ2 ngày 08/01/2020 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt sử dụng trong công nghiệp, mã hiệu ống thép đúc SCH40, năm chế tạo 2006, chiều dài ống có ĐK $\leq 150\text{mm}$: 116m, đường kính ống ($\Phi 114$; $\Phi 60$; $\Phi 42$)mm, công dụng chứa khí đốt hóa lỏng (LPG), địa điểm lắp đặt 164 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 7, Phường 9, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (không đúng địa điểm lắp đặt tại Trạm chiết nạp gas Hoàng Đông). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 10/01/2022.

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 27280.2024/KĐ2 ngày 11/6/2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt sử dụng trong công nghiệp, mã hiệu ống thép đúc SCH40, năm chế tạo 2006, chiều dài ống có ĐK $\leq 150\text{mm}$: 116m, đường kính ống ($\Phi 114$; $\Phi 60$; $\Phi 42$)mm, công dụng chứa khí đốt hóa lỏng (LPG), địa điểm lắp đặt áp Bót Chéché, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tem kiểm định H29807. Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 07/6/2026.

- *Hồ sơ thử nghiệm van an toàn.*

+ Phiếu kết quả thử nghiệm van an toàn số N₀: 49256.2023/KĐ2 ngày 16/10/2023 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, loại van: Van an toàn lò xo, nhà chế tạo Hàn Quốc, mã hiệu N/A, số chế tạo N/A, vị trí đặt trên đường ống Xi téc chứa LPG biển số 84R-000.14, Số thẻ thử nghiệm KĐ 05. Chứng nhận có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày thử nghiệm.

+ Phiếu kết quả thử nghiệm Van an toàn số N₀: 49255.2023/KĐ2 ngày 16/10/2023 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, loại van: Van an toàn lò xo, nhà chế tạo Hàn Quốc, mã hiệu N/A, số chế tạo N/A, vị trí đặt trên đường ống Xi téc chứa LPG biển số 84R-000.14, Số thẻ thử nghiệm KĐ 04. Chứng nhận có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày thử nghiệm.

+ Phiếu kết quả thử nghiệm Van an toàn số N₀: 49254.2023/KĐ2 ngày 16/10/2023 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, loại van: Van

an toàn lò xo, nhà chế tạo Hàn Quốc, mã hiệu N/A, số chế tạo N/A, vị trí đặt trên đường ống Xi téc chứa LPG biển số 84R-000.14, Số thẻ thử nghiệm KĐ 03. Chứng nhận có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày thử nghiệm.

+ Phiếu kết quả thử nghiệm Van an toàn số N₀: 49253.2023/KĐ2 ngày 16/10/2023 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, loại van: Van an toàn lò xo, nhà chế tạo Trung Quốc, mã hiệu N/A, số chế tạo N/A, vị trí đặt trên đường ống Xi téc chứa LPG biển số 84R-000.14, Số thẻ thử nghiệm KĐ 02. Chứng nhận có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày thử nghiệm.

+ Phiếu kết quả thử nghiệm Van an toàn số N₀: 49252.2023/KĐ2 ngày 16/10/2023 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, loại van: Van an toàn lò xo, nhà chế tạo Trung Quốc, mã hiệu N/A, số chế tạo N/A, vị trí đặt trên đường ống Xi téc chứa LPG biển số 84R-000.14, Số thẻ thử nghiệm KĐ 01. Chứng nhận có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày thử nghiệm.

+ Phiếu kết quả thử nghiệm Van an toàn số N₀: 49358.2023/KĐ2 ngày 17/10/2023 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, loại van: Van an toàn lò xo, nhà chế tạo To-a machinery co-China, mã hiệu N/A, số chế tạo 45570, vị trí đặt trên bồn chứa LPG, Số thẻ thử nghiệm KĐ 03. Chứng nhận có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày thử nghiệm.

+ Phiếu kết quả thử nghiệm Van an toàn số N₀: 27303.2024/KĐ2 ngày 13/6/2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, ngày thử nghiệm 06/06/2024. Chứng nhận có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày thử nghiệm. Đối với 13 van được thử nghiệm.

- *Hồ sơ kiểm định đồng hồ áp suất.*

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 48805.2023/KĐ2 ngày 13/10/2023 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, tên đối tượng 05 đồng hồ áp suất, kiểu lò xo ống, nơi sử dụng: lắp trên đường ống của Xi téc chứa LPG biển số 84R-000.14. Thời hạn kiểm định đến ngày 31/10/2024.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 27693.2024/KĐ2 ngày 13/6/2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, tên đối tượng 04 đồng hồ áp suất, kiểu lò xo ống, nơi sử dụng: lắp trên bồn chứa LPG. Thời hạn kiểm định đến ngày 30/6/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 27707.2024/KĐ2 ngày 13/6/2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, tên đối tượng 03 đồng hồ áp suất, kiểu lò xo ống, nơi sử dụng: lắp trên đường ống LPG. Thời hạn kiểm định đến ngày 30/6/2025.

- *Hồ sơ hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự.*

+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn số 49230.2023/KĐ2 ngày 16-Oct-2023 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, phương tiện đo: Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự, kiểu: lưỡng kim, nhà sản xuất: Trung Quốc, nơi sử dụng: Trên xi téc chứa LPG biển kiểm soát 84R-000.14. Ngày đề nghị hiệu chuẩn tiếp theo: 16/10/2024.

+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn số 27771.2024/KĐ2 ngày 13-Jun-2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, phương tiện đo: Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự, kiểu: lưỡng kim, nhà sản xuất: Wika, nơi sử dụng: Trên bồn LPG - áp Bót Chéché, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tem hiệu chuẩn ĐK 62/22551, ngày hiệu chuẩn 06/06/2024, ngày đề nghị hiệu chuẩn tiếp theo: 06/06/2025.

+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn số 27772.2024/KĐ2 ngày 13-Jun-2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, phương tiện đo: Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự, kiểu: lưỡng kim, nhà sản xuất: Wika, nơi sử dụng: Trên bồn LPG - áp Bót Chéché, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tem hiệu chuẩn ĐK 62/22552, ngày hiệu chuẩn 06/06/2024, ngày đề nghị hiệu chuẩn tiếp theo: 06/06/2025.

+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn số 27773.2024/KĐ2 ngày 13-Jun-2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, phương tiện đo: Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự, kiểu: lưỡng kim, nhà sản xuất: Wika, nơi sử dụng: Trên bồn LPG - áp Bót Chéché, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tem hiệu chuẩn ĐK 62/22553, ngày hiệu chuẩn 06/06/2024, ngày đề nghị hiệu chuẩn tiếp theo: 06/06/2025.

+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn số 27774.2024/KĐ2 ngày 13-Jun-2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, phương tiện đo: Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự, kiểu: lưỡng kim, nhà sản xuất: Wika, nơi sử dụng: Trên bồn LPG - áp Bót Chéché, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tem hiệu chuẩn ĐK 62/22554, ngày hiệu chuẩn 06/06/2024, ngày đề nghị hiệu chuẩn tiếp theo: 06/06/2025.

- Hồ sơ đo điện trở nối đất.

+ Chứng chỉ kiểm tra kỹ thuật số 49435.2021/KĐ2, ngày 04/11/2021 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II. Đối tượng được kiểm tra Điểm tiếp đất hệ thống chống sét, thời gian hiệu lực của chứng chỉ 02/11/2022.

+ Phiếu kết quả thử nghiệm số 27767.2024/KĐ2, ngày 13/6/2024 của Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II. Tên sản phẩm: Đo điện trở nối đất, đối tượng thử nghiệm: Các cực nối đất lắp đặt trong các hệ thống nối đất

chống sét đánh thẳng, lan truyền, hệ thống điện trong các công trình dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, các cực nối đất lắp đặt trong các hệ thống nối đất chống tĩnh điện bồn LPG, đường ống và các thiết bị đi kèm thuộc hệ thống, thiết bị chứa, cung cấp LPG. Quy trình thử nghiệm QT11 – Quy trình đo điện trở tiếp đất. Thời gian thử nghiệm 06/06/2024. Địa điểm thử nghiệm ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Thời hạn hiệu lực của phiếu kết quả thử nghiệm 06/06/2025.

- Công ty khai báo thường xuyên kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG không đảm bảo an toàn.

- Công ty có Xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) (kèm theo).

- Công ty có thực hiện kê khai giá bán LPG hàng tháng gửi Sở Tài Chính và Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh đầy đủ theo quy định. (Thông báo mức giá từ tháng 01/2022 đến tháng 5/2024).

- Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 215701 (bản cấp lại), chủ Giấy chứng nhận Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông, địa chỉ: 164, Nguyễn Chí Thanh. Khóm 7, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (theo Quyết định sửa đổi số 66048/QĐ-SHTT ngày 24/9/2018. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 215701 đến ngày 08/08/2032 theo Quyết định gia hạn số 38628/QĐ-SHTT ngày 11/5/2022.

Công ty có Giấy Huấn luyện về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, như sau:

- Thái Hoàng Đông, sinh năm 1960 – Giám đốc.

+ Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382824, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

+ Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí ngày 01/7/2024 do Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn Môi trường Hòa Phát cấp. có giá trị 01 năm kể từ ngày ký.

- Thái Thị Ngọc Bích, sinh năm 1985 – Phó Giám đốc.

+ Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382823, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

+ Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí ngày 31/10/2023 do Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn Môi trường Hòa Phát cấp, có giá trị 01 năm kể từ ngày ký.

+ Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí ngày 01/7/2024 do Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn Môi trường Hòa Phát cấp, có giá trị 01 năm kể từ ngày ký.

- Kim Ly Ca, sinh năm 1988 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382829, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

- Thạch Sia, sinh năm 1976 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382826, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

- Sơn Thái Hoài, sinh năm 1982 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382580, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

- Trần Văn Trọng, sinh năm 1991 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382571, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

- Nguyễn Thanh Xuân, sinh năm 1992 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948339, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Sơn Minh Thiện, sinh năm 1995 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948362, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Thạch Quốc Tuấn, sinh năm 1992 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948359, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Thạch Văn Hiền, sinh năm 1992 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948358, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Lê Minh Trung, sinh năm 1985 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948354, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Hồng Ngọc Em, sinh năm 1991 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948360, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1987 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 0765012, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 06/3/2024.

- Sơn Thái Nguyên, sinh năm 1983 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 0563834, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 11/5/2023.

- Nguyễn Văn Vũ Phương, sinh năm 1983 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 0765825, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 15/3/2024.

- Kiên Quan, sinh năm 1987 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 0563833, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 11/5/2023.

- Lâm Vinh Quang, sinh năm 1993 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948344, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Nguyễn Hoàng Phương, sinh năm 1987 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 19483551, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Lê Văn Bình, sinh năm 1991 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948353, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Lý Hoàng Phong, sinh năm 1986 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 0939290, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 15/5/2024.

- Cam Minh Khánh, sinh năm 1998 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 0563835, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 11/5/2023.

- Tăng Đào, sinh năm 1989 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 0939291, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 15/5/2024.

- Trần Chính Niệm, sinh năm 1980 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 0939289, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 14/5/2024.

- Kim Thành Danh, sinh năm 1995 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948348, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Thạch Thương, sinh năm 1980 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948357, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Sơn Phụ, sinh năm 1991 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 0141880, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 18/11/2019.

- Thạch Rine, sinh năm 1984 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948352, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Kiên Minh Khai, sinh năm 1993 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382573, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

- Thạch Đa Ny, sinh năm 1988 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382782, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

- Kim Thành Vinh, sinh năm 1988 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382579, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

- Thạch Niên, sinh năm 1990 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382781, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

- Thạch Út, sinh năm 1980 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382785, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

- Thạch Sô Phai, sinh năm 1994 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948350, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Nguyễn Văn Long, sinh năm 1998 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948340, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Ôn Văn Sang, sinh năm 1986 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948341, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Thạch Hải, sinh năm 1988 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948355, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Nguyễn Văn Triệu, sinh năm 1981 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382578, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

- Thạch Ngọc Bình, sinh năm 1997 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1382577, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/4/2022.

- Thạch Thanh Hoàng, sinh năm 1982 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948356, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Lê Văn Bình, sinh năm 1991 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948353, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Nguyễn Việt Quốc, sinh năm 1992 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948343, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Thạch Sa Rích, sinh năm 1991 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1948342, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/11/2022.

- Phan Văn Phúc, sinh năm 1981 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 0765009, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 05/3/2024.

- Lý Minh Trung, sinh năm 1987 – Nhân viên. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 0765011, do Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 06/3/2024.

- Công ty có kiểm định phương tiện đo, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 17-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 516, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02801. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 16-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 519, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02800. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 15-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 600, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02799. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 14-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 601, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02798. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 13-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 507, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02797. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 08-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 604, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02792. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 09-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 608, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02793. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 10-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 515, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02794. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 11-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 605, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02795. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 12-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 517, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02796. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 07-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 603, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02791. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 06-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 700, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02790. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 05-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02789. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 04-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 509, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02788. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 03-02/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 501, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02787. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 01-02/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 322, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02786. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

+ Giấy chứng nhận kiểm định số (N^o): 01-01/2024/CBĐT ngày 03/01/2024 của Công ty TNHH TM-DV Đo lường Trà Vinh, tên đối tượng: cân bàn điện tử, kiểu điện tử, số 216, mức cân lớn nhất 150kg, tem kiểm định số 20A02785. Có giá trị đến ngày 31/01/2025.

- Về tình hình quản lý ghi chép và sử dụng hóa đơn từ ngày 01/01/2022 đến tháng 5 năm 2024, hàng quý Công ty có thực hiện ghi chép hóa đơn báo cáo theo quy định.

- Công ty ký hợp đồng với Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam – Công ty Cổ phần – Công ty kinh doanh sản phẩm khí được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG số 37/GCNĐDK-BCT ngày 09/5/2022 do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp, có giá trị đến hết ngày 09/5/2032. (Hợp đồng số 278/2023/PVGASSTRADING-HOANGDONG/B4, hợp đồng ký ngày 29/11/2023, có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024).

- Công ty có báo cáo hệ thống phân phối kinh doanh khí và nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí ngày 01/12/2022 và ngày 15/12/2023.

- Công ty có sổ quản lý kinh doanh LPG và cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG và khách hàng sử dụng. Tại sổ theo dõi có các thông tin về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, khách hàng sử dụng, ngày giao nhận LPG chai.

*** Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào chai.**

- Công ty tổ chức nạp LPG vào chai LPG được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp luật; đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; kiểm định định kỳ theo quy định; có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo quy định.

- Công ty không có tổ chức nạp thuê vào chai LPG. Tại thời điểm thanh tra, chưa phát hiện đơn vị tổ chức nạp, lưu trữ chai LPG của thương nhân khác ngoài hợp đồng Công ty đã ký.

- Công ty đảm bảo khối lượng và chất lượng nạp vào chai LPG phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng đã công bố theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra tiến hành đo lường về khối lượng nạp LPG vào chai (Có biên bản kèm theo).

- Kho chứa LPG chai được cấp Giấy Chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 34/TD-PCCC ngày 21/11/ 2006; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy số 159/ĐK-PCCC ngày 21/12/2006 của Phòng CS PCCC.

- Tại thời điểm thanh tra Công ty thực hiện quy trình an toàn trong nạp, giao nhận, lưu thông, tồn chứa, vận chuyển... LPG, tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí.

- Công ty không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định.

- Công ty có thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nạp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm nạp. Tại thời điểm thanh tra, người vận hành kiểm tra tình trạng làm việc của các thiết bị trong trạm nạp LPG theo quy trình vận hành để đảm bảo các thiết bị làm việc an toàn và hoạt động tốt, không bị rò rỉ LPG.

- Công ty có lập sổ theo dõi và cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp. Tại sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử phải có các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số lượng chai, số sê ri, hạn kiểm định trên chai, ngày nạp.

- Công ty có xây dựng quy trình hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm quy định.

*** Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cửa hàng bán lẻ LPG chai.**

- Tại thời điểm thanh tra 02 cửa hàng bán lẻ LPG trực thuộc Công ty mua, bán LPG chai và chai LPG có nguồn gốc xuất xứ, đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

- Tại thời điểm thanh tra 02 cửa hàng bán lẻ của Công ty thực hiện treo biển hiệu, biểu tượng HD.

- Tại thời điểm thanh tra 02 cửa hàng bán lẻ bán LPG của thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực mà Công ty đã ký hợp đồng. Tại 02 cửa hàng bán lẻ không có bán LPG chai mini.

- Tại thời điểm thanh tra 02 cửa hàng bán lẻ LPG không có chai LPG của các thương nhân kinh doanh LPG ngoài hợp đồng mà Công ty đã ký.

- Tại thời điểm thanh tra 02 cửa hàng bán lẻ LPG có thực hiện niêm yết giá bán LPG chai và bán đúng giá niêm yết đồng thời chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng chai LPG bán cho khách hàng. Cụ thể 02/02 cửa hàng niêm yết giá bán LPG chai HD GAS: 340.000 đồng; Total gas: 400.000 đồng; ELF gas: 440.000 đồng.

- Tình hình quản lý ghi chép và sử dụng hóa đơn tại 02/02 cửa hàng thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính.

- Từng khu vực có niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC; có trang bị phương tiện chữa cháy (bình chữa cháy, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo qui định; định kỳ có kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng đúng theo qui định.

- Giao thông xung quanh cơ sở: Thuận tiện cho xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ tiếp cận.

- Kiểm tra hệ thống điện: Hệ thống điện được đi vào ống nhựa, từng khu vực có bố trí Aptomat đóng ngắt bảo vệ.

- Lối đi lại, lối thoát nạn: Tại các lối thoát nạn có trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn EXIT.

- Kiểm tra việc bố trí sắp xếp hàng hóa: hàng hóa được bố trí sắp xếp gọn gàng, đúng theo qui định.

- Chai LPG bán cho khách hàng còn nguyên niêm phong, tuyệt đối kín, bảo đảm khối lượng và nhãn hiệu đã đăng ký.

- Công ty khai báo cửa hàng có kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai LPG xong. Tuy nhiên, không có sự chứng kiến quá trình kiểm tra và ký tên xác nhận vào biên bản giao nhận của khách hàng sử dụng.

- Cửa hàng không có kinh doanh dịch vụ thay thế, cung cấp cho khách hàng các loại phụ kiện đảm bảo an toàn khi sử dụng và là loại chuyên dùng cho sử dụng với LPG.

- Công ty có xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng gas cung cấp cho cửa hàng để cung cấp tài liệu hướng dẫn và hướng dẫn trực tiếp các thông tin cần thiết về an toàn khi sử dụng LPG, các biện pháp đề phòng, các bước xử lý khi LPG rò rỉ; quy trình sử dụng bếp ga, chai chứa và các phụ kiện kèm theo cho khách hàng sử dụng bếp ga, chai LPG của cửa hàng.

- 02/02 cửa hàng có lập sổ quản lý kinh doanh khí để theo dõi thông tin chai LPG bán tại cửa hàng. Trong sổ có các thông tin về chai chứa như: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, nơi nhập chai chứa cho cửa hàng, ngày nhập, tên khách hàng sử dụng, ngày giao chai cho khách hàng.

- Cửa hàng tại TP Trà Vinh: Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra, cửa hàng có 02 nhân viên kinh doanh LPG chai là ông Nguyễn Việt Quốc và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Công ty cung cấp Giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và Huấn luyện nghiệp vụ an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí như sau:

+ Bà Thái Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc (được Giám đốc ủy quyền): Huấn luyện nghiệp vụ PCCC ngày 24/4/2022 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Trà Vinh cấp; Huấn luyện nghiệp vụ an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí ngày 31/10/2023 do Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn Môi trường Hòa Phát cấp, có giá trị 01 năm kể từ ngày ký.

+ Ông Nguyễn Việt Quốc - Nhân viên bán hàng: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC ngày 02/11/2022 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Trà

Vinh cấp. Huấn luyện nghiệp vụ an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí: Không có.

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyên - Nhân viên bán hàng: Giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC: Không có. Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí ngày 25/4/2023 do Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn Môi trường Hòa Phát cấp, có giá trị 01 năm kể từ ngày ký (đã hết hiệu lực).

- Cửa hàng tại huyện Trà Cú: Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra, cửa hàng có 02 nhân viên kinh doanh LPG chai là ông Nguyễn Văn Hợp và bà Thái Thị Tuyết Mai, Công ty cung cấp Giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; hồ sơ huấn luyện kỹ thuật an toàn cho 02 nhân viên tại cửa hàng bán lẻ LPG chai, như sau:

+ Bà Thái Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc (được Giám đốc ủy quyền): Huấn luyện nghiệp vụ PCCC ngày 24/4/2022 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Trà Vinh cấp; Huấn luyện nghiệp vụ an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí ngày 31/10/2023 do Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn Môi trường Hòa Phát cấp, có giá trị 01 năm kể từ ngày ký.

+ Ông Nguyễn Văn Hợp – Nhân viên bán hàng: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC số 1382575 ngày 24/4/2022 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Trà Vinh cấp. Huấn luyện nghiệp vụ an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí: Không có.

+ Bà Thái Thị Tuyết Mai - Nhân viên bán hàng: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC số 1382574 ngày 24/4/2022 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Trà Vinh cấp. Huấn luyện nghiệp vụ an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí ngày 01/7/2024 do Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn Môi trường Hòa Phát cấp, có giá trị 01 năm kể từ ngày ký.

- Cửa hàng tuân thủ các quy định về an toàn trong giao nhận, lưu thông, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng, kiểm định, công bố hợp quy chai LPG; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại cửa hàng.

3. Về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

** Việc thực hiện các quy định chung về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí.*

- Công ty chưa xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

- Công ty chưa xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp nên không có thực hiện diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại cơ sở.

- Công ty có xây dựng bộ quy chế an toàn kỹ thuật, quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp của Công ty và hướng dẫn ứng phó các tình huống khẩn cấp của cửa hàng kinh doanh LPG (từ tháng 01/2022 đến tháng 01/2024).

- Công ty có thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo dõi với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Công ty có thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường.

- Công ty thực hiện đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở và những nơi cần bảo vệ theo quy định.

- Công ty trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC, niêm yết đầy đủ nội quy, tiêu lệnh PCCC, bảng cấm lửa, cấm hút thuốc tại khu vực chứa LPG chai; có hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động; được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

- Người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí chưa được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

- Người điều khiển phương tiện vận chuyên khí được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhưng chưa đủ số lượng (chỉ có 03 tài xế được huấn luyện).

- Công ty không có tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện thực hiện việc huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động theo quy định.

*** Việc đảm bảo an toàn đối với bồn chứa khí.**

- Tại thời điểm thanh tra các bồn chứa được trang bị các thiết bị sử dụng phù hợp với LPG và điều kiện thiết kế của bồn chứa, gồm: Van an toàn; Van nhập LPG lỏng; Van xuất LPG lỏng; Van xuất LPG hơi; Van hồi hơi LPG; Van hạn chế lưu lượng; Van xả đáy; Thiết bị đo mức LPG lỏng; Nhiệt kế đo nhiệt độ của LPG bên trong bồn chứa; Áp kế; Van đóng ngắt khẩn cấp trên đường xuất lỏng.

- Các van đóng ngắt khẩn cấp có cơ cấu đóng nhanh bằng tay và kết hợp tự động để ngắt nguồn cung cấp LPG trong trường hợp khẩn cấp.

- Các bồn chứa được đặt nổi, được đặt ở ngoài trời, bên ngoài nhà, bên ngoài các công trình xây dựng kín. Bồn chứa không đặt trên nóc nhà, ban công, trong tầng hầm và dưới các công trình.

- Các bồn chứa không đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa hình trụ nằm ngang không được đặt đối đầu, đặt thẳng hàng theo trục dọc, hướng về phía nhà ở và các công trình dịch vụ.

- Công ty không có đặt Bồn chứa chìm.

*** Việc đảm bảo an toàn đối với trạm nạp LPG vào chai.**

- Trạm nạp được bố trí riêng biệt không nằm trong tầng hầm, trong các tầng nhà của chung cư, nhà cao tầng.

- Khu vực sàn trạm nạp phải bằng phẳng, được xây dựng cao hơn mặt bằng xung quanh.

- Tại trạm nạp có các biển báo an toàn, nội quy an toàn, các quy trình thực hiện trong quá trình vận hành, lưu chứa, vận chuyển LPG tại khu vực diễn ra các hoạt động.

- Tại thời điểm thanh tra các chai sau khi nạp LPG được kiểm tra độ kín, được dán nhãn hàng hoá trên vỏ chai và niêm phong van chai.

- Tại thời điểm thanh tra khu vực kho được lắp đặt các thiết bị cảm biến rò rỉ LPG. Khu vực chứa LPG chai thông thoáng, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.

- Công ty có thực hiện kiểm định chai LPG theo quy định.

*** Việc đảm bảo an toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai.**

Cửa hàng bán lẻ LPG chai Thành phố Trà Vinh:

- Khu vực tồn chứa có diện tích trên 12 m², có bố trí 02 cửa ra, vào (có thiết kế cửa mở ra phía ngoài) và có lỗ thông hơi bố trí trên tường và trên mái.

- Nền kho vững chắc, bằng phẳng, cao hơn mặt bằng xung quanh, không trơn trượt, bằng vật liệu không cháy. Hàng rào kho chắc chắn, có chiều cao 1,8m, không gây ảnh hưởng tới thông gió tự nhiên.

- Thiết bị chiếu sáng là loại thiết bị phòng nổ (03 đèn phòng nổ); Có bố trí đầy đủ dụng cụ, thiết bị PCCC (04 bình chữa cháy tự phun loại 06 kg; 03 bình chữa cháy cầm tay loại 08 kg và 01 bình chữa cháy lớn loại 35 kg).

- Các loại chai LPG được xếp chồng lên nhau ở tư thế thẳng đứng, độ cao tối đa mỗi chồng là 1,5 m. Lượng LPG tồn chứa tại cửa hàng tại thời điểm kiểm tra là 823,5 kg, cụ thể: 15 chai Elf gas đỏ (12,5 kg/chai), 38 chai HD gas xám (12 kg/chai) và 15 chai HD gas đỏ (12,5 kg/chai); 151 vỏ chai LPG các loại.

- Các chai LPG tồn trữ tại cửa hàng trước khi bán ra còn nguyên niêm phong, có đầy đủ thông tin về khối lượng và nhãn mác đã đăng ký và van chai luôn trong tình trạng đóng kín.

- Chai LPG trưng bày trên giá quảng cáo không chứa LPG.

- Tại thời điểm thanh tra, khu vực tồn chứa chai LPG chưa có biển báo “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, “Nội quy phòng cháy, chữa cháy”, các tiêu lệnh hướng dẫn chữa cháy tại vị trí dễ thấy, trước cửa kho.

Cửa hàng bán lẻ LPG chai tại Trà Cú:

- Khu vực tồn chứa có diện tích tối thiểu trên 12 m², có bố trí 02 cửa ra, vào (có thiết kế cửa mở ra phía ngoài).

- Nền kho vững chắc, bằng phẳng, cao hơn mặt bằng xung quanh, không trơn trượt, bằng vật liệu không cháy. Hàng rào kho chắc chắn, có chiều cao 1,8m, không gây ảnh hưởng tới thông gió tự nhiên.

- Thiết bị chiếu sáng là loại thiết bị phòng nổ (03 đèn phòng nổ). Có bố trí đầy đủ dụng cụ, thiết bị PCCC (03 bình chữa cháy tự phun loại 06 kg; 03 bình chữa cháy cầm tay loại 08 kg và 01 bình chữa cháy lớn loại 35 kg).

- Các loại chai LPG được xếp chồng lên nhau ở tư thế thẳng đứng, độ cao tối đa mỗi chồng là 1,5 m. Lượng LPG tồn chứa tại cửa hàng tại thời điểm kiểm tra là 638 kg, cụ thể: 01 chai Elf gas đỏ (12,5 kg/chai), 31 chai HD gas xám (12 kg/chai), 16 chai HD gas đỏ (12,5 kg/chai) và 02 chai Total gas xám (12,5 kg/chai); 09 vỏ chai HD gas xám.

- Các chai LPG tồn trữ tại cửa hàng trước khi bán ra còn nguyên niêm phong, có đầy đủ thông tin về khối lượng và nhãn mác đã đăng ký và van chai luôn trong tình trạng đóng kín.

- Chai LPG trưng bày trên giá quảng cáo không chứa LPG.

- Tại thời điểm kiểm tra, khu vực tồn chứa chai LPG có biển báo “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, các tiêu lệnh hướng dẫn chữa cháy tại vị trí dễ thấy, trước cửa kho.

**** Việc đảm bảo an toàn vận chuyển LPG chai bằng ô tô.***

Tại thời điểm thanh tra Công ty có 17 ô tô vận chuyển LPG chai, cụ thể:

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-067.43, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 55/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 13/10/2023, thời hạn của Giấy phép: 09/10/2024.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-073.72, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 32/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 24/6/2023, thời hạn của Giấy phép: 18/6/2024.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 8H-009.20, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 41/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 27/5/2024, thời hạn của Giấy phép: 26/5/2026.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-099.91, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 20/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 21/4/2023, thời hạn của Giấy phép: 16/4/2025.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-085.44, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 37/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 08/8/2023, thời hạn của Giấy phép: 01/8/2024.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84H-002.75, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 23/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/4/2024, thời hạn của Giấy phép: 27/3/2025.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-066.04, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 33/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 25/7/2023, thời hạn của Giấy phép: 19/7/2024.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84H-001.15, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 65/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 10/11/2023, thời hạn của Giấy phép: 02/11/2024.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-109.57, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 35/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 31/7/2023, thời hạn của Giấy phép: 23/7/2025.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-059.04, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 86/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 20/12/2023, thời hạn của Giấy phép: 11/12/2025.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-001.33, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 59/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 19/10/2023, thời hạn của Giấy phép: 15/10/2024.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-070.22, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 11/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 27/02/2024, thời hạn của Giấy phép: 20/02/2025.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84H-003.97, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 30/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 22/6/2023, thời hạn của Giấy phép: 18/6/2024.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-066.46, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 46/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 18/9/2023, thời hạn của Giấy phép: 10/9/2024.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-057.44, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 83/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 14/12/2023, thời hạn của Giấy phép: 06/12/2024.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-077.08, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 52/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 07/10/2023, thời hạn của Giấy phép: 01/10/2024.

- Xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-074.27, Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số 27/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 12/6/2023, thời hạn của Giấy phép: 05/6/2024.

- Tại thời điểm thanh tra, LPG chai được xếp theo chiều thẳng đứng, van chai ở phía trên. Được xếp từ 02 lớp trở lên (đối với chai có dung tích dưới 99 lít) không cao hơn thành xe và giữa 02 lớp có lớp ván lót.

- Tại thời điểm thanh tra Ô tô chở LPG chai đỗ không gần nguồn gây cháy, nơi không có nhiều người và phương tiện qua lại.

*** Việc đảm bảo An toàn trong vận chuyển, giao nhận LPG chai tới khách hàng sử dụng.**

- Tại thời điểm thanh tra 02 cửa hàng thuộc Công ty việc vận chuyển LPG chai bằng xe gắn máy hai bánh có giá đỡ chắc chắn, chai được đặt thẳng đứng, van chai hướng lên trên theo quy định.

- Tại thời điểm thanh tra 02 cửa hàng trực thuộc Công ty không có vận chuyển LPG chai cùng với người trong thang máy.

- Khi cung cấp LPG chai cho khách hàng sử dụng có cung cấp cho khách hàng 01 bản phiếu giao hàng và có 01 bản lưu tại cửa hàng.

- Tại thời điểm thanh tra, khi giao nhận LPG cửa hàng kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai LPG xong đảm bảo theo quy trình giao nhận.

*** Việc đảm bảo an toàn trong vận chuyển, giao nhận khí bằng bồn chứa.**

Công ty có 03 tài xế vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng, xe bồn gas được tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, cụ thể:

1- Lý Văn Trung, sinh năm 1987

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số 32/2024/ATVC do Công ty TNHH Tư vấn An Toàn Minh Hưng Phát cấp ngày 14/5/2024, có giá trị đến ngày 14/5/2026.

- Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động số 7C481/N3/2023 do Công ty TNHH Huấn luyện An toàn lao động Việt Nam cấp ngày 07/3/2023, có giá trị đến ngày 07/3/2025.

2- Phan Văn Phúc, sinh năm 1981

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số 32/2024/ATVC do Công ty TNBHH Tư vấn An Toàn Minh Hưng Phát cấp ngày 14/5/2024, có giá trị đến ngày 14/5/2026.

- Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động số 7C479/N3/2023 do Công ty TNHH Huấn luyện An toàn lao động Việt Nam cấp ngày 07/3/2023, có giá trị đến ngày 07/3/2025.

3- Trần Văn Trọng, sinh năm 1991.

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số 32/2024/ATVC do Công ty TNBHH Tư vấn An Toàn Minh Hưng Phát cấp ngày 14/5/2024, có giá trị đến ngày 14/5/2026.

- Thẻ an toàn, vệ sinh lao động số 7406/TBD/2024 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Huấn luyện An toàn Thái Bình Dương cấp ngày 22/5/2024, có giá trị đến ngày 22/5/2026.

- Công ty có 02 xe đầu kéo và 02 Sơ mi rơ moóc được cấp phép vận chuyển hàng hóa về cháy, nổ, gồm:

+ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ số 66/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cấp ngày 15/11/2023, thời hạn Giấy phép 08/5/2024, Biên kiểm soát 84C-031.47.

+ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ số 66/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cấp ngày 15/11/2023, thời hạn Giấy phép 16/5/2024, Sơ mi rơ moóc 84R-000.13.

+ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ số 62/PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cấp ngày 24/10/2023, thời hạn Giấy phép 18/10/2024, Biên kiểm soát 84C-047.72 và Sơ mi rơ moóc 84R-000.14.

- Tại thời điểm thanh tra xe bồn đỗ chờ giao nhận khí nơi an toàn có rào chắn, không gần nguồn lửa, đầu xe bồn hướng về cửa thoát hiểm gần nhất.

- Tại thời điểm thanh tra khi thực hiện các thao tác giao nhận LPG xe bồn được nổi đất và chèn lốp trước chắc chắn.

- Tại thời điểm thanh tra xe bồn khi giao nhận khí tại trạm đỗ theo vị trí quy định của trạm.

- Công ty không có toa xe bồn.

- Tại thời điểm thanh tra trên đường ống nhập lỏng LPG của xe bồn LPG được lắp van một chiều ngay sau van tay cô lập đầu vào của họng nhập lỏng.

*** Việc đảm bảo an toàn đối với kho chứa LPG chai**

- Khu vực kho được lắp đặt các thiết bị cảm biến rò rỉ LPG. Khu vực chứa LPG chai thông thoáng, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.

- LPG chai ở trong kho được đặt tại vị trí thông thoáng, cao hơn mặt bằng xung quanh.

- Tại thời điểm thanh tra Công ty không có chứa LPG chai ngoài trời.

- Tại thời điểm thanh tra Kho chứa LPG chai đảm bảo về khối lượng tồn chứa đã được thẩm duyệt về Phòng cháy, chữa cháy.

*** Việc thực hiện quy định về Biện pháp/Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.**

- Công ty có xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của trạm chiết nạp gas Hoàng Đông, tháng 10/2020 và không có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến những nội dung đề ra trong Biện pháp.

- Công ty xây dựng nội dung của Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đảm bảo theo quy định.

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty thực hiện lưu giữ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại Công ty và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

- Công ty có Quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ngày 01/10/2020.

- Công ty có xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Khối lượng tồn chứa hóa nguy hiểm (LPG) tại Công ty đảm bảo theo kê khai trong biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

3. Kết luận

3.1. Về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí.

- Công ty thực hiện đảm bảo điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 87/2028/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ; đảm bảo điều kiện đối với Cửa hàng bán lẻ LPG chai thuộc sở hữu theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 87/2028/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ; đảm bảo điều kiện đối với Trạm nạp LPG vào chai thuộc sở hữu theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 87/2028/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.

- Công ty thực hiện đảm bảo về điều kiện đối với chai LPG, LPG chai lưu thông trên thị trường đảm bảo theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí.

Tại thời điểm thanh tra Công ty cơ bản thực hiện đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, Công ty thực hiện một số nội dung chưa đảm bảo theo quy định, cụ thể:

- Không thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định các bồn chứa khí thiết bị phụ trợ dùng LPG theo quy định: (1) Từ ngày 04/11/2023 đến ngày 10/6/2024 không kiểm định đối với 02 bồn chứa LPG, mã hiệu LPG STORAGE TANK, số chế tạo F16-051, năm chế tạo 6-2016, dung tích 113 m³ và bồn chứa LPG, mã hiệu LPG STORAGE TANK, số chế tạo F16-052, năm chế tạo 6-2016, dung tích 113 m³; (2) Từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/6/2024 không kiểm định với 02 bồn chứa LPG, mã hiệu Φ 2000 x L10180, số chế tạo DYC-L-89-033, năm chế tạo 1989, dung tích 32,25 m³ và bồn chứa LPG, mã hiệu AGUPT 22-17.6, số chế tạo AG UPT - 061211 - 09, năm chế tạo 2006, dung tích 22 m³; (3) Từ ngày 11/01/2022 đến ngày 10/6/2024 không thực hiện kiểm định đối với Trạm nạp LPG, mã hiệu Trạm chiết nạp LPG, năm chế tạo 2006, số miệng nạp: 05 miệng nạp, dung lượng tồn chứa 125 tấn, số dàn nạp: 01, công dụng nạp LPG vào chai chứa LPG; (4) Từ ngày 11/01/2022 đến ngày 10/6/2024 không thực hiện kiểm định đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt sử dụng trong công nghiệp, mã hiệu ống thép đúc SCH40, năm chế tạo 2006, chiều dài ống có $\text{ĐK} \leq 150\text{mm}$: 116m, đường kính ống (Φ 114; Φ 60; Φ 42)mm, công dụng chứa khí đốt hóa lỏng (LPG); (5) Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 12/6/2024 không thực hiện kiểm định đối với 07 đồng hồ áp suất, kiểu lò xo ống, nơi sử dụng: lắp trên bồn chứa LPG; (6) Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 05/6/2024 không thực hiện hiệu chuẩn phương tiện đo: Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự, kiểu: lưỡng kim, nhà sản xuất: Wika, nơi sử dụng: Trên bồn LPG - áp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Tem hiệu chuẩn ĐK 62/22551; Tem hiệu chuẩn ĐK 62/22552; Tem hiệu chuẩn ĐK 62/22553; Tem hiệu chuẩn ĐK 62/22554. Không

thực hiện hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự trên xi téc chứa LPG biển kiểm soát 84R-000.13; (7) Từ ngày 04/11/2022 đến ngày 05/6/2024 không thực hiện thử nghiệm đo điện trở nối đất đối với các cực nối đất lắp đặt trong các hệ thống nối đất chống tĩnh điện bồn LPG, đường ống và các thiết bị đi kèm thuộc hệ thống, thiết bị chứa, cung cấp LPG.

- Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định.

- Sử dụng nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh khí không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

- Công ty cơ bản thực hiện quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào chai đảm bảo theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, Công ty không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định.

- Công ty cơ bản thực hiện quyền và nghĩa vụ của cửa hàng bán lẻ LPG chai đảm bảo theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, Công ty thực hiện một số nội dung chưa đảm bảo theo quy định, cụ thể: Sử dụng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán lẻ LPG chai không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định (Ông Nguyễn Việt Quốc, ông Nguyễn Văn Hợp - Huấn luyện nghiệp vụ an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí: Không có. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC: Không có. Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí đã hết hiệu lực, Bà Thái Thị Tuyết Mai, Huấn luyện nghiệp vụ an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí mới được cấp ngày 01/7/2024).

3.3. Việc thực hiện các quy định chung về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí.

- Công ty không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

- Công ty chưa xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp nên không có thực hiện diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại cơ sở.

- Sử dụng nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh khí không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

- Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định.

- Công ty thực hiện an toàn đối với bồn chứa khí đảm bảo theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, Công ty sử dụng người tham gia vận chuyển không có Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

- Công ty thực hiện an toàn đối với trạm nạp LPG vào chai đảm bảo theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.

- Công ty thực hiện an toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai đảm bảo theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.

- Công ty thực hiện an toàn vận chuyển LPG chai bằng ô tô đảm bảo theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.

- Công ty thực hiện an toàn trong vận chuyển, giao nhận LPG chai tới khách hàng sử dụng đảm bảo theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.

- Công ty thực hiện an toàn trong vận chuyển, giao nhận khí bằng bồn chứa đảm bảo quy định tại Điều 55 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.

- Công ty thực hiện an toàn đối với kho chứa LPG chai đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.

- Công ty có xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt mà vẫn đưa dự án vào hoạt động.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm: Tại thời điểm thanh tra Công ty đảm bảo điều

kiện kinh doanh mua bán khí theo quy định, tuy nhiên Công ty thực hiện chưa đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí và an toàn trong hoạt động kinh doanh khí, cụ thể: (1) Không thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định các bồn chứa khí thiết bị phụ trợ dùng LPG theo quy định; (2) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định; (3) Sử dụng nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh khí không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định; (4) Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định; (5) Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt mà vẫn đưa dự án vào hoạt động; (6) Sử dụng người tham gia vận chuyển không có Giấy huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý: Không.

Trên đây là Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông. Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh yêu cầu Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông tiếp tục thực hiện và chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ Công Thương (b/c);
- Tổng cục QLTT (b/c);
- Vụ Thanh tra – Kiểm tra;
- Các Phó Cục trưởng;
- Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông;
- Thành viên Đoàn thanh tra (theo Quyết định số 37/QĐ-QLTTTV ngày 06/5/2024)
- Lưu: VT, HSTTr.

CỤC TRƯỞNG



Phạm Hoàng Việt